

Warszawa, dnia 18.04.2018 r.

## Wyjaśnienia dla Wykonawców

dot. zapytania ofertowego nr EZ/1/IV/2018 na dostawę klimatyzatorów do budynku „A”  
Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego

Zamawiający informuje, że następujące punkty Opisu przedmiotu zamówienia otrzymują brzmienie:

- 12) Wymiary jednostki wewnętrznej nie większe niż (szer./wys./głęb.) 860/305/220 mm
- 14) Wymiary jednostki zewnętrznej nie większe niż (szer./wys./głęb.) 780/320/550 mm

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych  
  
mgr Miroslaw Flejmer